

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v domácnosti (RD)

005_20_ ÚK_Hainburg_AT

ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie radiátorového a podlahového ústredného kúrenia spolu s montážou mechanicko-magneticko-odkaľovacieho filtra



ŠPECIFIKÁCIA : Silné zanesenie vápenatými nečistotami v 35 ročnom rodinnom dome

Plynový kotol Vailant

Hlavný rozvod k rozdeľovačom realizovaný z medených rúr

Rozdeľovače mosadzné

Rozvod realizovaný z polybutylénových rúr

Vykurovacie telesá plechové, doskové Korad

1x Kotol Vailant

1x rozdeľovač

2x rozdeľovače radiátorové kúrenie

1x vykurovacie telies

8x okruh podlahového kúrenia

ČISTENIE -POSTUPY:

Chemické čistenie systému ÚK spolu s impulzným čistením súčasne

Trvanie čistenia 14 pracovných hodín

Dopustenie systému upravenou vodou



VÝSLEDOK ČISTENIA

Zlepšenie efektívnosti podľa slov majiteľa cca 25-30%, zvýšenie teploty z 18° na 22°

Sfunkčnenie vykurovacieho systému

