

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v
energetickom priemysle
019_20_P_TEHO



ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie odovzdávacích staníc tepla

ŠPECIFIKÁCIA :

Chemický a impulzný preplach výmenníkov tepla
Mechanický a chemický preplach akumulčných nádob
Extrémne zanesený systém
Odstraňovanie extrémnych nánosov železa a vápnika

5
odovzdávacích
staníc tepla

5x
akumulačná
nádoba na
ohrev TV
2500l


48x
stavebnicový
výmenník
tepla
(SVT)

ČISTENIE - POSTUPY:

Chemické ,impulzné a mechanické čistenie

Trvanie čistenia 9 pracovných dní

(72 pracovných hodín)



VÝSLEDOK ČISTENIA

**Zlepšenie prenosu tepla podľa slov
prevádzkovateľa cca 15-20%**

Splnenie požiadaviek zákazníka

Zbavenie sa usadenín

Čisté a efektívne technológie
voda

Čistá a zdravá

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v energetickom priemysle
019_20_P_TEHO



ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie akumuláčného zásobníka vody

ŠPECIFIKÁCIA :

Mechanický a chemický preplach akumuláčnych nádob

Vystriekanie vysokým tlakom

Extrémne zanesený zásobník

Odstraňovanie nánosov železa a vápnika


akumulačná
nádoba na
ohrev TV
2500l

ČISTENIE - POSTUPY:

Mechanické čistenie

Trvanie čistenia 4 prac.hodiny

Dezinfekcia zásobníka



Splnenie požiadaviek zákazníka

Zbavenie sa usadenín

Odstránenie zápachu , chute a sfarbenia

Čisté a efektívne technológie
voda

Čistá a zdravá

VÝSLEDOK ČISTENIA



VOGA

lógie