

REFERENČNÝ LIST

Aplikované v domácnosti (RD)

ÚLOHA : Navrhnuť a realizovať čistenie rozvodu studenej a teplej vody s dezinfekciou v rodinnom dome



ŠPECIFIKÁCIA : Dodávateľ vody VVS a.s.

Hlavný prívod vody z HDPE DN 32

Hlavný rozvod vody realizovaný z pozinkovanej rúry 1/2"-1"

Ohrev vody ze 120l zásobník

Bez osadenia mechanických filtrov a úpravne

2x Kuchyňa

2x Toaleta

2x Kúpeľňa

1x Letná
kuchyňa

12-14
odberných
miest

ČISTENIE -POSTUPY:

Impulzné čistenie systému 8 hodín

Dezinfekcia systému 2 hodiny

Trvanie čistenia 10 pracovných hodín



VÝSLEDOK ČISTENIA



System bol zanesený mechanickými usadeninami (kalmi, nánosmi) a biofilmom